



KERROKSET 2-6 1 : 100

**PALOTEKNISET TIEDOT**

Paloluokka P1 asuinrakennus  
 Kerrosluke 6 kerrosta + kellarit + IV-konehuone katolla  
 Osastointiperiaate Käyttötapaosastointi  
 Alkuseräily Pikapaloposti + 2 kpl sammutin kellarikerroksessa  
 Nestekäsisammuttimet (6 kg) porrashuoneissa 1,3 ja 5. kerros.

Asunnoissa sähköverkkoon kytketyt akkuvarmennetut palovaroitin

Merkkivalot kellari ja 1.kerros varustettu poistumistiemerkkivaloilla

Savunpoisto Painovoimainen  
 Porrashuoneissa sähköisesti alhaalta laukaistavat savunpoistoikkunat (1m),  
 avautuminen ulospäin, alasaranoiti, auki/kiinni -ohjaus, akkuvarmennus.  
 Huoneistovarastoissa ulospäin avautuvia alasaranoituja ulkopuolelta mekaanisesti  
 avattavia savunpoistoluukkuja.

Palokuormat Yleensä <600 MJ/m<sup>2</sup>, irtaimistovarastot 600-1200 MJ/m<sup>2</sup>

Rakennuksessa keskitetty ilmanvaihto

**KANTAVAT RAKENTEET**

Seinät ja pilarit R60/R120, A2 betoni  
 Laatat R60/R120, A2 betoni  
 Parvekkeet R30, A2 betoni  
 Porrassyöksyt ja -tasanteet R30, A2 betoni  
 Sisäänkäyntikatokset R30, A2 teräs, betoni

**OSASTOIVAT RAKENTEET**

Yleensä EI60  
 Irtaimistovarastot EI90  
 Parvekelaatat EI30  
 Parvekkeiden väliset seinät EI30  
 Ullakon osastoivat seinät EI15  
 Tekniset kuulut EI30 / EI60

**PINTAKERROKSET**

Uloskäytävät seinät ja katot A2-s1, d0 \* Vähäisten rakennusosien pintojen luokkavaatimus on B-s1, d0  
 lattiat DFL-s1  
 Asunnot seinät ja katot D-s2, d2 \* Vähäisiä osia pinnoista voidaan verhoata tarvikeilla, jotka eivät täytä vaatimusta  
 lattiat -

Tekniset tilat seinät ja katot B-s1, d0  
 lattiat DFL-s1

Ullakko yläpohjan yläpinta D-s2, d2 \* Vähäisiä osia pinnoista voidaan verhoata tarvikeilla, jotka eivät täytä vaatimusta

Ulkoseinän ulkopinta, asuinrakennus B-s2, d0 (tuuletusvälin ulkopinnalla sama vaatimus, sisäpinnalla B-s1, d0  
 \* Jos lämmöneriste ei eristäväältä osaltaan täytä B-s1, d0 -vaatimusta, ulkopinnan pintarakenteiden on  
 suojattava eristettä palolta niin, että suojaus vastaa EI 15 rakennusosaa tai tuuletusvälin sisäpinta on  
 varustettava K210, A2-s1,d0 suojausverhouksella.

**NiKu - Tasavallankatu 19**

TASAVALLANKATU 19  
 70620 KUOPIO

TALO A POHJAPIIRUSTUS, 2-6 KRS.

1:100

