



KERROKSET 2-4 1 : 100

PALOTEKNISET TIEDOT

Paloluokka P1 asuinrakennus
 Kerrosluokka 4 kerrosta + kellarit + IV-konehuone katolla
 Osastointiperiaate Käyttötapaosastoitointi
 Alkusammutus Pikapaloposti + 2 kpl sammutin kellarikerroksessa
 Nestekäsisammuttimet (6 kg) porrashuoneissa 1. ja 3. kerros.

Asumisnoissa sähköverkkoon kytketyt akkuvarmennetut palovaroittimet
 Merkivalot kellari ja 1.kerros varustettu poistumistiemerkivaloilla
 Savunpoisto Painovoimainen
 Porrashuoneissa sähköisesti alhaalta laukaistavat savunpoistoikkunat (1rfr), avautuminen ulospäin, alasaranoitinta, auki/kiinni -ohjaus, akkuvarmennus. Huoneistovarastoissa ulospäin avautuvia alasaranoituja ulkopuolelta mekaanisesti avattavia savunpoistoluukkuja.
 Palokuormat Yleensä <600 MJ/m², irtaimistovarastot 600-1200 MJ/m²
 Rakennuksessa keskitetty ilmanvaihto

KANTAVAT RAKENTEET
 Seinät ja pilarit R60/R120, A2 betoni
 Laatat R60/R120, A2 betoni
 Parvekkeet R30, A2 betoni
 Porrassyöksyt ja -tasanteet R30, A2 betoni
 Sisäänkäyntikatokset R30, A2 teräs, betoni

OSASTOIVAT RAKENTEET
 Yleensä EI60
 Irtaimistovarastot EI90
 Parvekelaatat EI30
 Parvekkeiden väliset seinät EI30
 Ullakon osastoivat seinät EI15
 Tekniset kuulut EI30 / EI60

PINTAKERROKSET
 Uloskäytävät seinät ja katot A2-s1, d0 * Vähäisten rakennusosien pintojen luokkavaatimus on B-s1, d0
 lattiat DFL-s1
 Asunnot seinät ja katot D-s2, d2 * Vähäisiä osia pinnoista voidaan verhota tarvikeilla, jotka eivät täytä vaatimusta
 lattiat -
 Tekniset tilat seinät ja katot B-s1, d0
 lattiat DFL-s1
 Ullakko yläpohjan yläpinta D-s2, d2 * Vähäisiä osia pinnoista voidaan verhota tarvikeilla, jotka eivät täytä vaatimusta
 Ulkoseinän ulkopinta, asuinrakennus B-s2, d0 (tuuletusvälin ulkopinnalla sama vaatimus, sisäpinnalla B-s1, d0
 * Jos lämmöneriste ei eristäväältä osaltaan täytä B-s1, d0 -vaatimusta, ulkopinnan pintarakenteiden on suojattava eristettä palolta niin, että suojaus vastaa EI 15 rakennusosaa tai tuuletusvälin sisäpinta on varustettava K210, A2-s1, d0 suojausverhouksella.)

NiKu - Tasavallankatu 19

TASAVALLANKATU 19
 70620 KUOPIO



B TALO POHJAPIIRUSTUS, 2-4 KRS.

1:100